

KATSEPROTOKOLL NR 757/21

30.04.2021 nr 7-6.4/826

 Lk **1/1**
Tellija: Corestone Green OÜ – Deniss Aleksejev

Tellija poolt esitatud proovide andmed:

Objekt	Ahtme karjäär	Laborisse toomise aeg ja tooja	23.04.2021 09:50, Deniss Aleksejev, Corestone Green OÜ
Võtmise koht	Ahtme karjäär	Labori reg nr	0914
Võtmise aeg ja võtja	21.04.2021 11:00 -, -		
Tellija poolne tähistus	Killustik fr 8/32 mm		

Katsetamine ja tulemused

1. Terastikulise koostise määramine (pesemine ja sõelumine) EVS-EN 933-1

Reg nr 0914

Võtmise koht: Ahtme karjäär

Katsetamise kuupäev: 29.04.21

Läbib sõela ava (mm)	31,5	20	16	14	12,5	10	8	4
Mass ümardatud (%)	100	63	44	33	26	12	5	2
Peenosiste sisaldus (<0,063), f (%)	1,5							

2. Terakuju määramine Plaatsustegur EVS-EN 933-3

Reg nr 0914

Võtmise koht: Ahtme karjäär

Katsetamise kuupäev: 29.04.21

Plaatsustegur, FI (%)	6
Katseproovi mass (g)	10363,5

3. Täitematerjali purunemiskindlus Los Angelese trumlis EVS-EN 1097-2 Põhifraktsioon - 10/14

Reg nr 0914

Võtmise koht: Ahtme karjäär

Katsetamise kuupäev: 27.04.21

Katsefraktsioon	10/14
Los Angelese tulemus, LA	34
Proovi eelnev purustamine laboratoorses lõugpurustis	ei

Saadud tulemused kehtivad ainult kirjeldatud proovide kohta.

Amet Labori juhataja asetäitja
Nimi Mark Meikas

/allkirjastatud digitaalselt/

Saadud tulemused kehtivad ainult kirjeldatud proovide kohta. Labor ei vastuta tellija poolt esitatud proovi andmete õigsuse ja proovi kvaliteedi eest.

Protokoll osaliseks kopeerimiseks tuleb taotleda labori kirjalik luba. Labor väljastab värvilise templiga või digitaalselt allkirjastatud katseprotokolle. Katseprotokollis ei pruugi kajastuda kõik katsestandardis nõutud taustandmed.